



# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2021122315114311

认证委托人名称: Fotoelektrik Pauly GmbH

认证委托人地址: Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany

生产者名称: Fotoelektrik Pauly GmbH

生产者地址: Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany

生产企业名称: Fotoelektrik Pauly GmbH (L046407)

生产企业地址: Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: 光控传感器

系列/型号/规格: JP705 系列, PP2031 系列; 防爆标志见附件; 电气参数见附件

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023年01月17日

有效期至: 2026年05月20日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期: 2021年05月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或产品客服电话 010-88411888 查询。



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路33号(100048)

<http://www.cqm.com.cn>



# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2021122315114311

发证日期: 2023 年 01 月 17 日

型号: JP705 系列, PP2031 系列

具体型号规格:

JP705 Ex, JP7051 Ex

JP705/yL Ex, JP7051yL Ex

PP 2031S Ex, PP 2031\*01nS Ex,

PP 2031E Ex, PP 2031\*01nE Ex

防爆标志: Ex db II C T6 Gb , Ex tb III C T80°C Db

电气参数: 额定电压 24V DC, 最大电流 40mA

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

- 1) 产品使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 2) 产品外壳防护等级: IP66。
- 3) 联络产品制造商获取隔爆接合面的信息。
- 4) 电缆自由端须采取相应的防爆措施, 方可用于爆炸性环境。
- 5) 产品安装在 21 区时, 应采取措施避免电缆绝缘护套的静电点燃危险。

注: 此附件与证书同时使用时有效。



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>